

## Veröffentlichung netzrelevanter Daten gemäß § 17 (2) StromNZV

Bezugsjahr 2022

§ 17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast Zeitpunkt: 14.12.2022 – 08.15 Uhr Lastverlauf	6.261  siehe Anlage	kW
§ 17 (2) Nr. 2	Netzverluste	3,07	%
§ 17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden Summenlast der Netzverluste	3.129 180	kW kW
§ 17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	3.392	kW
§ 17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Zeitpunkt: 14.12.2022 – 08.15 Uhr Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	5.193 16.687.358	kW kWh
§ 17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS Summe aller Einspeisungen MS/NS Summe aller Einspeisungen NS Zeitlicher Verlauf der Summe aller Einspeisungen	7.685.463 783.171 3.383.615 siehe Anlage	kWh kWh kWh
§ 17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie Preis der Verlustenergie Kosten der Verlustenergie	925.263 5,43 50.241,78	kWh ct/kWh €
	Ergebnis der Differenzbilanzierung § 13 Abs. 3 StromNZV Nach § 12 Abs. 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises		